



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

**СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ**

Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СТАНОВИЩЕ

за хигиенно – токсикологична безопасност

ОТНОСНО: Здравна оценка за приложимост на продукти, съгласно изискванията на Наредба № 9 за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода

- 1. Наименование на продукта:** Шибърни и тротоарни спиратели кранове от сферографитен чугун с епоксидно покритие, предназначени за изграждане на инсталации за питейно-битово водоснабдяване
- 2. Производител:** „ТОНИНИ БГ“ЕООД гр. Горна Оряховица , ул.“Свети Княз Борис I“ № 176
- 3. Приложение:** шибърните и тротоарните спирателни кранове от сферографитен чугун са предназначени за изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно-битово водоснабдяване и се произвеждат в съответствие с техническите изисквания на : БДС EN 1074-1/2:2004.
- 4. Описание на продуктите:** Продуктите са изработени от сферографитен чугун марка GGG50, с външно и вътрешно епоксидно покритие и уплътнения от EPDM, в размери както следва:
 - Шибърни кранове: DN 50 до DN 600 mm
 - Тротоарни спирателни кранове (ТСК) : 1/2" ÷ 2"

Заклучение:

На базата на извършената оценка на предоставената документация за шибърни и тротоарни спиратели кранове от сферографитен чугун с епоксидно покритие на фирма „ТОНИНИ БГ“ЕООД гр. Горна Оряховица, считам ,че отговарят на чл.13 на Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (изм. и доп.ДВ бр.1/04.01.2011г.).

Настоящото становище се отнася за конкретните продукти и всяка промяна в състава на изходната суровина или технологията на производство, следва да бъде оценена отново и не касае техническите параметри на изделието.

24.09.2020 г.



ИЗГОТВИЛ:

Д-р В. Методиев